

台灣科學工業園區科學工業同業公會 函

地址：30078 新竹科學園區展業一路 2 號
電話：03-5775996
傳真：03-5799385

受文者：如正、副本

發文日期：中華民國 99 年 01 月 26 日
發文字號：(99)台嘉業字第 0079 號
速別：
附件：如文

主旨：檢送內政部 99.1.20 內授消字第 0990820854 號函，有關 99 年 1 月 12 日召開「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法第 8 條、第 12 條、第 13 條及第 33 條修正研商會議紀錄」乙份，請 查照。

正本：本會會員廠商、本會竹科安全衛生委員會、中科/南科工安環保委員會
副本：本會中科辦事處、本會南科辦事處

理事長 

裝

訂

檔 號：

收文	日期	99.1.26
	編號	0196

保存年限：

內政部 函

機關地址：23143 台北縣新店市北新路3段200號8樓(消防署)

聯絡人：陳德松

聯絡電話：81959311

傳真電話：89114276

電子信箱：dschen@nfa.gov.tw

30078

新竹科學園區展業一路2號

受文者：台灣科學工業園區科學工業
同業公會

發文日期：中華民國99年1月20日

發文字號：內授消字第0990820854號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如主旨

主旨：檢送99年1月12日「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法第8條、第12條、第13條及第33條修正研商會議紀錄」一份，請查照。

正本：李副署長明峯、經濟部能源局、臺北市政府、臺北縣政府、高雄市政府、臺灣省各縣市政府、金門縣政府、福建省連江縣政府、台灣中油股份有限公司、台塑石化股份有限公司、中華民國化學工業責任照顧協會、台灣科學工業園區科學工業同業公會、中華民國消防設備師公會全國聯合會、中華民國消防設備師士協會、財團法人全國認證基金會、本部法規委員會、消防署(基隆港務消防隊、臺中港務消防隊、高雄港務消防隊、花蓮港務消防隊)

副本：本部消防署(秘書室(法制)、危險物品管理組)

部長 江宜樺

依權責劃分規定授權業務主管執行

公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法第八條、第十二條、第十三條及第三十三條 修正研商會議紀錄

- 一、開會時間：99年1月12日14時30分
- 二、開會地點：大坪林聯合開發大樓15樓第一會議室
- 三、主席：李副署長明峯 記錄：陳德松
- 四、出（列）席者及單位：（如后附簽到表）
- 五、主席致詞：略
- 六、會議決議：
 - （一）修正草案第八條及第十三條照案通過。
 - （二）修正草案第12條：原會議決議修正為：「無法依第三條第二項附表一判定類別或分級者，應由經財團法人全國認證基金會或當地國已簽署國際實驗室認證聯盟相互承認辦法資格之認證機構所認證符合相關法規之實驗室進行判定。但提出原廠物質安全資料表或相關證明資料，足資判定者，不在此限。」。惟會後經濟部標準檢驗局致電表示，考量上該辦法雖有報行政院核可，惟實質上仍屬自願性認證平台，基於國外認證品質不一，實務上各國政府直接採認相互認可辦法並不多見，亦法無對國外進行稽核，因此，建議修正為：「無法依第三條第二項附表一判定類別或分級者，應由經財團法人全國認證基金會認證通過之測試實驗室進行判定。但經中央主管機關公告之國外實驗室判定報告、原廠物質安全資料表或相關證明資料，足資判定者，不在此限。」；另說明欄之文字敘述配合修正。
 - （三）另公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法第三十三條第三款有關室內儲槽之容量限制一節，因部分縣市於實務管理上曾造成疑義，為避免造成第二石油類及第三石油類之限制規定比閃火點較低之特殊易燃物、第一石油類、酒精類嚴格之誤解，並參酌日本危險物規制政

令第十二條第一項第四款之規定，由業務單位提具臨時提案（修正草案第三十三條），並照案通過，其文字為：「儲槽容量不得超過管制量之四十倍，且第四石油類及動植物油類以外之第四類公共危險物品，不得超過二萬公升。同一儲槽專用室設置二座以上儲槽時，其容量應合併計算。」

七、散會（時間：16時30分）

內政部消防署召開「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法部分條文修正」會議簽到表

一、開會時間：99年1月12日（星期二）下午2時30分

二、開會地點：本署15樓第一會議室

三、主持人：李副署長明峯

記錄：陳德松

四、出席者：

單	位	簽	到	欄				
經	濟	部	能	源	局	李茂正		
經	濟	部	標	準	檢	驗	局	楊振奇 朱美貞
內	政	部	法	規	委	員	會	連俐嬌
臺	北	市	政	府	消	防	局	楊乾宇
臺	北	縣	政	府	消	防	局	劉憲娟
高	雄	市	政	府	消	防	局	陳俊壽
基	隆	市	消	防	局			李毅
新	竹	市	消	防	局			杜國宇
臺	中	市	消	防	局			趙育德
嘉	義	市	政	府	消	防	局	張梅蘭

臺南市消防局	庄和明
宜蘭縣政府消防局	黃國勝
桃園縣政府消防局	
新竹縣政府消防局	呂和樹
苗栗縣政府消防局	郭和台
臺中縣消防局	王允祐
彰化縣消防局	沈毓石
南投縣政府消防局	潘書生
雲林縣消防局	請假
嘉義縣消防局	戴嘉宏
臺南縣政府消防局	李文傑
高雄縣政府消防局	黃世華
屏東縣政府消防局	傅耀宗
臺東縣消防局	請假

花蓮縣消防局	林建億
澎湖縣政府消防局	呂文傑 請假
金門縣消防局	李忠仁
福建省連江縣消防局	請假
台灣中油股份有限公司	黃卓河
台塑石化股份有限公司	蔣奇偉
中華民國化學工業責任照顧協會	林義一
台灣科學工業園區科學工業同業公會	
中華民國消防設備師公會 全國聯合會	村世品 鄭淑惠
中華民國消防設備師士協會	吳曉峰
財團法人全國認證基金會	陳元英
本署基隆港務消防隊	黃世仁
本署臺中港務消防隊	吳俊毅
本署高雄港務消防隊	張更豪

本署花蓮港務消防隊	請假
本署秘書室(法制)	李梅菊
本署危險物品管理組	李明憲