

科學園區廠商易誤觸法令/規定個案說明及提醒建議表-環保

項次	易誤觸法令/規定 個案說明	參考法令/規定	提醒建議事項
1	<p>環境保護局於101年3月發現○○公司，有關其A-8801、C-0110、C-0201、C-0202、D-0299、D-2201、C-0205、C-0299、C-0301、D-0499、D-1399、E-0221、D-0701於查核月份、申報產生量低於平均月產生量10%部分及D-1504、E-0221及D-0499申報產出量超過廢清書最大月產生量10%。廢水處理程序中電鍍製程廢水處理污泥，其聯單及產出數量、暫存量於2010.6.7均質能不平衡。其勾選申報後端處理及再利用機構與處理者不一致，如A-8801、C0110勾選Z02化學處理與處理廠許可資料穩定化處理不一致；C-0201、U-0202、C-0301勾選Z06物理處理與○○企業(股)公司大發廠許可其他處理不一致；D-625勾選Z02化學處理亦與○○(股)公司之許可物理處理不一致。</p>	<p>廢棄物清理法第 31 條。裁處金額：6 萬元。</p>	<p>應請廠商定期自我檢視事業廢棄物產出、貯存與聯單之資料，或利用申報系統 e 管家之功能，比對是否有無申報異常情形。</p>
2	<p>環境保護局於101年6月發現○○公司，99年12月至100年11月期間有申報廢棄物廢塑膠混合物(D-0299)產出且貯存量為0，惟無申報清理流向。</p>	<p>廢棄物清理法第31條第1項第2款。裁處金額：1萬2千元。</p>	<p>應請廠商定期自我檢視事業廢棄物產出、貯存與聯單之資料，或利用申報系統 e 管家之功能，比對是否有無申報異常情形。</p>

3	<p>環境保護局於101年6月發現○○公司，99年12月至100年11月期間未申報廢木材棧板、廢(污)水PH值介於6.0~9.0(D-0701、D-1506)等廢棄物產出、貯存或清理情形。</p>	<p>廢棄物清理法第31條第1項第2款:6千元。</p>	<p>應請廠商定期自我檢視事業廢棄物產出、貯存與聯單之資料，或利用申報系統e管家之功能，比對是否有無申報異常情形。</p>
4	<p>環境保護局針對○○公司於101年4月5日委託○○科技股份有限公司進行NMHC煙管檢測採樣，其檢測結果P001(酸排)揮發性有機物空氣污染實測值61PPM，空氣污染物排放量1.45kg/hr，P005(VOC排)揮發性有機物空氣污染實測值69PPM，空氣污染物排放量0.27kg/hr，兩者總和為1.72kg/hr。超過「半導體製造業空氣污染管制及排放標準」規定；工廠總排放量應小於0.6kg/hr，已違反空氣污染防制法第20條第1項規定。</p>	<p>空氣污染防制法第20條第1項。裁處金額：10萬元。</p>	<p>提醒廠商應依許可證內容進行操作，或請依現場實際情況進行操作許可證變更，並應檢視排放管線是否有錯接情形。</p>
5	<p>環境保護局於101年5月17日至○○公司稽查，並委託○○環境科技股份有限公司進行排放管道P002酸排放檢測，檢測結果發現其管道排放有氫氟酸、磷酸、硝酸及鹽酸與操作許可證核准排放之無機酸類不符。</p>	<p>空氣污染防制法第24條第2項。裁處金額：10萬元。</p>	<p>提醒廠商應依許可證內容進行操作，或請依現場實際情況進行操作許可證變更，並應檢視排放管線是否有錯接情形。</p>
6	<p>環境保護局於101年7月勾稽○○公司，發現異常部分為E-0217、D-0299及D-0699(100.3~101.12)申報產出、貯存及聯單量未能質量平衡及E-0222漏報部份。</p>	<p>廢棄物清理法第31條。裁處金額：6萬元。</p>	<p>應請廠商定期自我檢視事業廢棄物產出、貯存與聯單之資料，或利用申報系統e管家之功能，比對是否有無申報異常情形。</p>

7	科學工業園區污水處理及污水下水道使用管理辦法		請至科管局網站下載專區，主分類：勞安環保，次分類：環保業務－水類項下查詢，園區事業廢(污)水納管事宜請依該管理辦法規定並參照「科學工業園區事業申請同意納管文件說明」辦理。
8	環境保護局於 101 年 7 月派員至現場查核固定污染源其他電子零組件製造程序 (MO1) 排放管道 P101 之揮發性有機物處理效率驗證，查該製程防制設備 A101 防制設備處理效率為 42.1%，低於許可核定操作數值 90% 與許可證內容不符，已違反空氣污染防制法第 24 條第 2 項規定。	空氣污染防制法第 56 條第 1 項。裁處金額 10 萬	請廠商依許可核定內容進行操作，並加強檢視活性碳是否需進行更換。

洽詢電話：竹科：陳麗珠 (03-5773311-2330)

中科：莊志峰 (04-25658588-7931)

南科：郭崇文 (06-5051001-2313)